

Prezydent Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

Włocławek, 16 czerwca 2025 r.

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09.06.2025 r. znak: S.6220.4.2025 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od terenu Ciepłowni MPEC (rejon komory W-0) do ul. Barskiej we Włocławku**”

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie wysokoparametrowej magistrali ciepłowniczej o średnicy 2xDN200 i długości około 385 m. Prace realizowane będą na odcinku od terenu Ciepłowni MPEC, w pobliżu komory W-0, aż do ulicy Barskiej we Włocławku. Teren planowanej inwestycji objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie przemysłowym, co odpowiada charakterowi planowanych działań. Sieć ta będzie wysokoparametrową infrastrukturą, przystosowaną do przesyłu wody grzewczej o temperaturach roboczych wynoszących w okresie zimowym 110/60°C, a w lecie 65/50°C. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wyniesie 1,6 MPa.

Projektowany odcinek ciepłociągu zostanie wykonany z rur preizolowanych 2 x DN200/DZ315, a jego długość wynosi około 385 m i będzie siecią wysokoparametrową o temperaturach przesyłu wody w zimie 110/60°C, a w lecie 65/50°C i ciśnieniu maksymalnym 1,6 MPa. Ciepłociąg zostanie wyposażony w instalację alarmową w systemie impulsowym.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i monitorowania pracy sieci, zostanie w niej zainstalowany system alarmowy oparty na technologii impulsowej, który pozwoli na szybkie wykrywanie ewentualnych nieszczelności.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej i niezawodnej infrastruktury ciepłowniczej, która przyczyni się do poprawy efektywności przesyłu ciepła w tej części miasta, jednocześnie dbając o środowisko naturalne dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dyrektor Wydziału Środowiska
Monika Szudzikowska

Sporządziła:
Aleksandra Polatowska
Główny specjalista
Tel. /54/ 414 43 07
Email: apolatowska@um.wloclawek.pl