


Włocławek, dnia listopada 2025 r.

**PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK**



ZKB.0003.15.2025

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

04.11.2025
data wpł. _____ Nr. 20196/MI/2025
136 4342

Pan

Jarosław Chmielewski

Radny Miasta Włocławek

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację wniesioną podczas XXV sesji Rady Miasta w sprawie działania służb miejskich podczas gaszenia pożaru hali handlowo-usługowo-magazynowej na ul. Toruńskiej informuję, że służby działały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skutecznie i sprawnie przeprowadziły akcję gaśniczą, której przebieg wyglądał następująco:

- informację o pożarze Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej (PSP) we Włocławku otrzymało o godz. 2:12 23 października 2025 r. Dysponowanie sił i środków do zdarzenia oraz informowanie o nim osób funkcyjnych KM PSP we Włocławku odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi,
- po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów z PSP zastano rozwinięty pożar hali handlowo-usługowo-magazynowej o konstrukcji stalowej pokrytej płytą wielowarstwową. Pożarem objęta była cała powierzchnia hali. Pożar obejmował budynek murowany oraz halę stalową z trzema wydzielonymi powierzchniami użytkowymi, oddzielonymi od siebie ścianami z płyty warstwowej,
- z uwagi na rozwinięty pożar istniało potencjalne zagrożenie zawaleniem się konstrukcji stalowej, działania prowadzono wyłącznie z zewnątrz obiektu oraz z drabiny mechanicznej,
- w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia wodnego wykorzystano cysternę, która pełniła rolę bufora wody. Zasilanie cysterny wykonano z hydrantu podziemnego oraz hydrantu nadziemnego - dużej wydajności, zlokalizowane po drugiej stronie DK 91 (ul. Toruńska).

- na czas budowy magistrali zasilania z hydrantu zabezpieczonego mostkami przejazdowymi ruch na DK 91 był utrudniony, nadzorowany przez patrol: Policji z jednej strony ul. Toruńskiej, natomiast z drugiej strony zabezpieczany przez Straż Miejską,
- z uwagi na małą wydajność magistrali z hydrantów podziemnych i nadziemnych podjęto decyzję o wyznaczeniu jednostek OSP będących na miejscu zdarzenia, które realizowały dowożenie wody do cysterny w celu utrzymania założonego wydatku wodnego i ciągłości podawania środka gaśniczego.

Okolo godz. 3.30 na Stanowisko Kierowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Dyżurka Straży Miejskiej) przybył Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Bogdan Mielniczek, który utrzymywał stały kontakt z prowadzącym akcję ratowniczą. Pożar został opanowany okolo godz. 5:28. Zgodnie z obowiązującymi procedurami przy tego typu zdarzeniach całością akcji kieruje Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, który ma prawo wydawać polecenia innym służbom i podmiotom realizującym zadania zgodnie ze swoją właściwością. Polecenia były kierowane m. in. do Policji, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, które realizowały zlecone przedsięwzięcia. Okolo godz. 8.30 ruch na DK 91 został całkowicie przywrócony, a swoje działania Straż Pożarna zakończyła okolo godziny 14.00.

Wnioski wyciągnięte z prowadzonej akcji ratowniczej, posłużą w przyszłości usprawnieniu współdziałania pomiędzy służbami i podmiotami uczestniczącymi w likwidacji zagrożenia oraz informowania mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach występujących na terenie miasta.

Z wyrazami szacunku,


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki