


Prezydent Włocławka

Włocławek, dn. 12 maja 2026 r.

SP. 0003.12.2026



Pan
Andrzej Gołębieski
Radny Rady Miasta Włocławek

W odpowiedzi na interpelację wniesioną przez Pana podczas XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek, dotyczącą problemów technicznych oraz stanu wizualnego strefy natryskowej na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim przy ul. Wysokiej 12, uprzejmie informuję, że zgłaszane usterki zostały usunięte na początku maja br.

Podjęte działania naprawcze obejmowały m.in. naprawę oraz regulację mieszalnika wody, co wyeliminowało problem długotrwałego wypływu zimnej wody. Zweryfikowano i skorygowano również działanie automatów czasowych systemu dozującego, dzięki czemu natryski funkcjonują obecnie prawidłowo.

Odnosząc się do kwestii poprawy estetyki strefy pryszniców, informuję, że prace renowacyjne obejmujące odświeżenie całej strefy zostały już zaplanowane w celu podniesienia standardu oraz komfortu użytkownika obiektu. Zostaną one przeprowadzone podczas corocznej przerwy technologicznej, przewidzianej na sierpień br., co pozwoli na realizację niezbędnych prac bez konieczności dodatkowego zamykania obiektu oraz ograniczy niedogodności dla użytkowników.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki



Miasto

dobrego klimatu

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, telefon: 54 414 40 00, poczta@um.wloclawek.pl, www.wloclawek.eu